

「広島市水道局高陽浄水場で使用する電気」の質疑応答書

令和3年1月13日

一般競争入札参加者各位

広島市水道事業管理者

| 番号 | 仕様書頁等 | 質 問 | 回 答 |
|----|-------|---|--|
| 1 | 仕様書 | ・施設の現供給者を教えてください。 | 株式会社ホープです。 |
| 2 | | ・過去に新電力会社に切り替えた事はありませんでしょうか。 | あります。 |
| 3 | | ・自家発補給電力の契約はありますか。 ある場合は、契約電力は何kWでしょうか。また、内訳書（仕様書）に記載がない為入札金額の算定には含めないという認識でよろしいでしょうか。 | ありません。 |
| 4 | 入札附属書 | ・指定の様式を使用する場合、入札書と入札附属書は、袋とじやホチキス止め等は必要でしょうか。 | 必要ありません。 |
| 5 | | ・入札附属書の計算単価は税込でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
| 6 | | ・入札附属書の基本料金（1）と月額（2）は、「小数点第〇位まで表示」など指定はありますか。（端数出ている分のみの表示など） | 基本料金と電力量料金については、1円未満の端数を含むことができるので、端数処理しないでください。なお、端数の表示については、指定はありません。 |
| 7 | | ・割引料金等ない場合、積算方法と割引料金の欄は空欄でよろしいでしょうか。 | 差し支えありません。 |
| 8 | 入札書 | ・入札書の基本料金単価と電力量料金単価の記載欄は、税込の金額を記入する認識でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
| 9 | | ・再度入札の際、2回目以降辞退する場合、辞退用の入札書は必要でしょうか。 必要な場合、2回までの入札書でよろしいでしょうか。 | 入札回数は3回を限度としています。2回目以降の入札を辞退する場合は、2回目の入札書に「辞退」と明記して提出してください。その場合、3回目の入札書を提出していただく必要はありません。 |

注 この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。