

【水道局】令和4年（暦年）建設工事事故報告書一覧表（1月～7月）

No	事故発生日	工事区分	事故区分	事故内容
R4-1	R4. 1. 25	建築	物損公衆災害	足場解体中にインパクトドライバーのソケットの軸が折れて落下し、隣接敷地内に駐車していた車を損傷させた。
R4-2	R4. 1. 27	機械器具設置	労働災害	ビニル配管接合中、並走する苛性ソーダ配管の分岐ドレン管を破損し、苛性ソーダが漏洩飛散した。作業員の両眼、額、頬へ飛散し負傷した。（全治3週間）
R4-3	R4. 2. 3	土木	物損公衆災害	新旧管連絡の掘削作業中、仮設配水管φ40mmHIVPを破損し、当該地区で濁り水が発生した。
R4-4	R4. 3. 14	土木	死傷公衆災害	仮設道路に設置したゴムマットの段差により通行者が転倒して負傷した。
R4-5	R4. 5. 12	土木	物損公衆災害	試験掘時、給水管φ25mmHIVPのエルボが土圧が無くなったことにより抜けた。
R4-6	R4. 5. 25	土木	労働災害	本管布設の掘削作業中、掘削機械から降りる際に足を踏み外し足を負傷した。（全治6ヶ月）
R4-7	R4. 6. 17	土木	物損公衆災害	本管布設の掘削作業中、未供用の下水本管φ200mm（硬質塩化ビニル製リブ管）を破損した。
R4-8	R4. 6. 22	土木	その他	配水管布設中、交通整理をしていた誘導員が体調を崩し緊急搬送された。（生活習慣病による体調不良）
R4-9	R4. 7. 6	土木	物損公衆災害	配水管布設中、交通整理をしていた誘導員の旗が通行車両と接触した。（通行車両に損傷無し）
R4-10	R4. 7. 22	土木	物損公衆災害	舗装施工中、交通整理をしていた誘導員と通行車両（バイク）が接触し、バイクのフロント部が損傷した。