

「広島市水道局古田台ポンプ所ほか9施設で使用する電気」の質疑応答書

令和5年12月28日

一般競争入札参加者各位

広島市水道事業管理者

番号	仕様書頁等	質 問	回 答
1	別紙3	基本料金の標準力率について、別紙3に令和4年度と令和5年度の実績の記載がございます。重複する月はどちらの力率を標準力率と考えればよろしいのでしょうか。	直近1年間（令和4年10月から令和5年9月まで）の力率の実績を参考に積算してください。

注 この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。