

「広島市水道局古田台ポンプ所ほか9施設で使用する電気」の質疑応答書

令和6年1月11日

一般競争入札参加者各位

広島市水道事業管理者

番号	仕様書頁等	質 問	回 答																
1	別紙3	番号7の桐陽台第二ポンプ所について、2023/1～2023/3の箇所が未記載でございます。記載済の別紙3が公表されるのはいつになりますでしょうか。	<p>未記載となっている2023/1～2023/3は当該施設が工事中であったため、データが欠損しています。該当期間については以下の表の数値をご使用ください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>2023/1</th> <th>2023/2</th> <th>2023/3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>最大需要電力(kw)</td> <td>46</td> <td>46</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>使用電力量(kwh)</td> <td>6991</td> <td>6262</td> <td>6889</td> </tr> <tr> <td>力率(%)</td> <td>99</td> <td>99</td> <td>99</td> </tr> </tbody> </table>	項目	2023/1	2023/2	2023/3	最大需要電力(kw)	46	46	46	使用電力量(kwh)	6991	6262	6889	力率(%)	99	99	99
項目	2023/1	2023/2	2023/3																
最大需要電力(kw)	46	46	46																
使用電力量(kwh)	6991	6262	6889																
力率(%)	99	99	99																

注 この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。なお、この用紙には業者名を記入しないこと。