

平成31年度～令和5年度水道賠償責任保険に係る事故履歴一覧表

単位：円

年度	発生日	事故内容	保険金支払額	備考
H31	4月24日	濁り水の発生により、数人のお客様の給湯器に流入したため、給湯器に故障等の不具合が生じた。	35,532	対物
	7月5日	水道管本管工事で断水作業を行ったところ、赤水が発生し、近隣民家の給湯器に流入したため、給湯器に故障等の不具合が生じた。	43,308	対物
	8月2日	水道管本管工事で仕切弁操作を行ったところ、近隣マンションの受水槽に異物が混入した。	187,000	対物
	9月9日	漏水調査の際、給水幹線の止水栓開閉を行ったため、水圧変動が起こり、トイレ機器に不具合が生じた。	36,504	対物
	9月25日	3年前に水道局が行った工事が原因で、排水管が破損したため、道路が陥没した。	327,024	対物
	10月31日	小規模貯水槽水道点検を行う際、高置水槽マンホール蓋止金具を破損した。	28,600	対物
	11月21日	水道管本管工事で仕切弁操作を行ったところ、濁り水が発生し、飲食店店舗に流入したため、営業できなくなり、営業補償を行う。	108,848	対物
	12月2日	水道管工事を行う際に、マンションの止水栓を閉めて工事を行った。その後止水栓を開けたが、完全に開いておらず、受水槽に水が入らなくなった。マンション管理業者が深夜に出動しており、人件費の補償を行う。	55,550	対物
	1月7日	小規模貯水槽水道点検を行う際、高置水槽付属のはしご及び屋上出口点検口を破損した。	266,200	対物
	1月8日	水道管本管工事で仕切弁操作を行ったところ、濁り水が発生し、近隣民家の給湯器に濁り水が流入した。	6,600	対物
	3月24日	水道管本管工事で断水作業を行ったところ、濁り水が発生し、近隣民家の給湯器に濁り水が流入した。	14,410	対物
	年度合計			1,109,576
R2	4月22日	水道管本管工事で断水作業を行ったところ、濁り水が発生し、近隣民家の給湯器に濁り水が流入した。	27,500	対物
	6月26日	小規模貯水槽水道点検を行う際、高置水槽マンホール蓋留金具を破損した。	28,600	対物
	7月20日	水道管本管工事で断水作業を行ったところ、濁り水が発生し、近隣民家の給湯器に濁り水が流入した。	13,200	対物
	8月18日	水道管の漏水対応で仕切弁操作を行ったところ、仕切弁が破損し、漏水量が急激に増加した。それに伴い、濁り水が発生し、近隣のカラオケ店の営業に支障が生じたため、営業補償を行った。	118,867	対物
		漏水対応で仕切弁操作を行ったところ、仕切弁が破損し、漏水量が急激に増加した。それに伴い、濁り水が発生し、近隣民家の給湯器に濁り水が流入した。	8,800	対物
	9月25日	緊急修理工事で断水作業を行ったところ、濁り水が発生し、近隣民家のトイレ機器に濁り水が流入した。	32,615	対物
	10月16日	水道管本管工事でバルブ操作を行ったところ、濁り水が発生し、近隣マンションの受水槽に濁り水が流入した。	240,900	対物
	10月23日	通水作業を行い流量を増加した際に、濁り水が発生したため、近隣民家の給水管に濁り水が流入し、浄水器に不具合が生じた。	51,700	対物
	11月24日	漏水修理後の本舗装復旧に伴う舗装計測中、道路上に目印をつけるため、スプレーを使用したところ、誤って近隣民家の車両に塗料が付着した。	137,291	対物
	11月24日	職員が漏水修理確認を行った際に、お客さまの敷地内に駐輪してあった自転車に業務服が引っ掛かり、自転車及び自転車で立ってかけてあった釣り竿が倒れ、釣り竿が損傷した。	1,980	対物
	12月15日	止水栓作業を行った際に、止水栓と接している給水管から漏水が発生した。	58,300	対物
	1月20日	緊急修理工事で断水作業を行ったところ、濁り水が発生し、近隣民家のトイレ機器に濁り水が流入した。	6,897	対物
年度合計			726,650	

平成31年度～令和5年度水道賠償責任保険に係る事故履歴一覧表

単位：円

年度	発生日	事故内容	保険金支払額	備考
R3	4月19日	水道管本管工事で断水作業を行ったところ、濁り水が発生し、近隣ビルの高架水槽に濁り水が混入した。	269,500	対物
	4月29日	不出水の問い合わせがあり調査を行ったところ、給湯器及び直近の消火栓から同様の砂が確認された。	18,260	対物
	8月14日	ポンプ所の擁壁の水抜き管から土砂が流出し、隣接土地が陥没した。	236,590	対物
	9月27日	水道管本管工事で断水作業を行ったところ、濁り水が発生したため、近隣民家の給水管に濁り水が流入し、不出水となった。	595,319	対物
	10月21日	緊急修理工事で断水作業を行ったところ、濁り水が発生し、近隣民家の太陽熱温水器に濁り水が流入した。	16,258	対物
	12月26日	給湯器内のフィルターに、シールコートとみられる異物が詰まり、不出水となった。	6,930	対物
	年度合計			1,142,857
R4	5月26日 (R3.9.2発生)	R3.8月豪雨災害により被災した本管の復旧工事の際に濁りが発生しトイレに不具合が生じた。	7,040	対物
	8月6日	漏水発生に伴うバルブ操作を行った際、濁り水が発生したため、近隣のマンションの受水槽と高架水槽へ濁り水が流入した。	64,680	対物
	9月9日	漏水修理作業中に、泥を搬出する台車が傾斜により動き出し、民家駐車場に止めていた自家用車に台車があたり、車両を損傷させた。	37,400	対物
	10月20日	水道工事において仕切弁を操作した際、近隣のマンションの受水槽にサビが混入した。	55,000	対物
	11月16日	緊急修理工事で断水作業を行ったところ、濁り水が発生し、近隣マンションの増圧ポンプ及び給水管へサビが混入した。	2,189,000	対物
	1月16日 (R3.7.28発生)	新旧連絡工事に伴い断水作業を行ったところ、濁り水が発生し、近隣マンションの増圧ポンプ及び給水管へサビ及び濁り水が混入した。	保険会社査定中	対物
	2月22日	緊急修理工事で断水作業を行ったところ、濁り水が発生し、近隣民家の給湯器が不出水となった。	20,427	対物
年度合計			2,373,547	
R5	4月7日	道路下給水管の漏水により道路が陥没し、自宅から出庫していた車両が損傷した。	412,616	対物
	4月26日	受水槽点検終了後、受水槽の蓋を施錠しようとして、留め具に過度の力がかかり破損させた。	33,000	対物
	6月21日	新旧管連絡工事に伴う断水により濁り水が発生し、近隣の民家の貯水型給湯器に濁り水が流入した、	11,770	対物
	9月6日	新旧管連絡工事に伴う仕切弁作業により濁り水が発生し、近隣ビルの高架水槽に濁り水が流入した、(西区)	55,000	対物
	9月6日	新旧管連絡工事に伴う断水作業により濁り水が発生し、近隣マンションの給水管に濁り水が混入した、(中区)	—	対物
	12月23日	道路下給水管の漏水修理により給水管に砂が混入し、アパートの蛇口から砂が排出された。	55,000	対物
	1月12日	高置水槽点検終了後、マンホール蓋を施錠しようとして、留め具に過度の力がかかり破損させた。	33,000	対物
年度合計			600,386	