

貯水タンク容量計算書

使用水量	種別	使用人員 (面積)	単位当り使用水量(日)	一日平均使用水量		
	住宅	戸× 人= 人	ℓ/日/人	ℓ		
	その他補給水量			ℓ		
合計		1日平均使用水量 Q1		m ³		
消火用水量	専用水槽	m ³	受水槽と共用のときの容量 Q2	m ³		
水槽の貯水容量	受水槽 Q3	Q3 = Q1 × (1/2 ~ 1)、Q2 + Q3 ≤ Q1 Q3 = () × ()、() + () ≤ ()		縦 横 深 × × m ³		
	高置水槽 Q4	Q4 = Q1 × (1/8 ~ 1/4) Q4 = () × ()		縦 横 深 × × m ³		
	副受水槽			m ³		
給水	配水管口径	mm	1日平均使用時間	時間		
	配水管水圧	MPa				
	引込管口径	mm	標準給水量			
	定水位弁口径 (ホールタップ°)	mm	定流量弁 (有・無)	m ³ /時		
揚水	口径	揚水量	揚程	電動機	台数	運転方法 手動 自動 自動 切替 交互 同時
	mm	ℓ/分	m	k w	台	
備考						