

令和 7 年 6 月 1 8 日

設計図書に関する質疑に対する回答

工 事 名 井口一丁目配水管移設工事

閲覧期間 令和 7 年 6 月 1 8 日（水）～令和 7 年 7 月 1 日（火）まで

技術部管路設計課

質 疑	回 答
1. 明細書 0006 号 土留工 鋼矢板賃料の以下の詳細内容の明示をお願いします。 鋼矢板の種類、供用日数、修理費及び損耗費の有無、総供用日数、使用回数	1. 鋼矢板の種類は、近接施工用土留鋼材を見込んでいます。 供用日数、修理費及び損耗費の有無、総供用日数、使用回数は、明示項目としていません。
2. 明細書 0006 号 土留工 H型鋼賃料の以下の詳細内容の明示をお願いします。 供用日数、総供用日数、使用回数	2. H型鋼賃料の供用日数、総供用日数、使用回数は、明示項目としていません。
3. 明細書 0020 号 交通管理工 1 から 4 の組 交通誘導員 B の計算方法（単価、割増率等）の明示をお願いします。	3. 計算方法は、水道事業実務必携（令和 6 年度）の「第一編 請負工事標準歩掛 第 1 章 積算基準 第 2 節 工事費の積算 1-2-1-2 労務費」に基づき積算を行っています。 単価は、公共工事設計労務単価の交通誘導警備員 B に割増賃金を加算しています。 割増賃金は「国土交通省公表資料の令和 7 年 3 月から適用の割増対象賃金比」により算出しています。
4. 本工事の工事設計書中、「第 0006 号明細書 土留工」に計上されています「油圧式杭圧入引抜機 近接施工用」について、機械器具損料の出典資料の明示をお願い致します。また、見積単価である場合は、見積単価一覧表への追加をお願い致します。	4. 一般社団法人 全国圧入協会の「ゼロクリアランス工法（2024 年度版）」に基づき積算を行っています。

5. 本工事の工事設計書中、「第 0006 号明細書 土留工」に計上されています「鋼矢板 賃料 近接施工用」について、「条件明示 その他 5」に記載されています水道事業実務必携、土木工事標準積算基準書には計算根拠等の記載がありません。出典資料の明示をお願い致します。また、見積単価である場合は、見積単価一覧表への追加をお願い致します。 6. 本工事の工事設計書中、「第 0006 号明細書 土留工」に計上されています「H型鋼 賃料 H-250」1.9t 及び 2.5t について、供用日数を明示してください。 7. 本工事の工事設計書中、「第 0006 号明細書 土留工」に計上されています「鋼矢板（一部未撤去[撤去部]）当初 近接施工用 中古 2.9t」及び「鋼矢板（一部未撤去[未撤去部]）当初 近接施工用 中古 7t」について、片道運搬費が未計上ではないでしょうか。また、未計上の場合は変更協議の対象となるでしょうか。	5. 一般社団法人 全国圧入協会の「ゼロクリアランス工法（2024 年度版）」に基づき積算を行っています。 6. H型鋼賃料の供用日数は、明示項目としていません。 7. 残置する鋼矢板の仮設材運搬費と仮設材積込取卸が未計上であったため、設計書を修正します。
---	---