令和8年度　有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）の水質検査結果

●水源河川

単位：ng/L

測定地点	分類	水質基準値	検査結果			
			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
			5/20	8/26		
太田川（太田川橋上）	水源	PFOS及びPFOAの合算で50ng/L	不検出	不検出		
太田川（高陽取水口）			不検出	不検出		
太田川（八木取水口）			不検出	不検出		
太田川（戸坂取水口）			不検出	不検出		

●浄水場原水及び水道水

単位：ng/L

浄水場	分類	水質基準値	検査結果													
			第1四半期			第2四半期				第3四半期			第4四半期			
			4/14	5/26	6/17	7/21	8/3	9/3	9/10							
牛田浄水場	原水	PFOS及びPFOAの合算で50ng/L	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出							
	水道水			不検出			不検出									
緑井浄水場	原水		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出							
	水道水			不検出			不検出									
高陽浄水場	原水		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出							
	水道水			不検出			不検出									
湯来水道ステーション	原水				不検出			不検出								
	水道水				不検出			不検出								
椛浄水場	原水		不検出			不検出										
	水道水		不検出			不検出										
大谷浄水場	原水				不検出			不検出								
	水道水				不検出			不検出								
鹿ノ道浄水場	原水		不検出			不検出										
	水道水		不検出			不検出										

※「不検出」とは広島市水道局が測定できる最小の濃度である**5ng/L未満**であることを表します。